

ESCLARECIMENTOS Nº 01

DATA: 15 DE MARÇO DE 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Tendo em vista as DÚVIDAS MANIFESTADAS por alguns dos licitantes dos Processo Licitatório em tela e, objetivando um melhor entendimento das Cláusulas, itens e subitens constantes do Edital, apresentando os seguintes esclarecimentos:

OBJETO - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED PERTENCENTES À DIVERSOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.

EMPRESA: CONSTRUTORA CHC LTDA.

1. ***“Item 1.5 da Planilha apresenta na descrição **“FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRAÇO PARALUMINÁRIA COM 3M (INCLUSIVE FERRAGENS)”** Na composição referente ao mesmo item consta no material **“BRAÇO COM 2M, INCLUSIVE FERRAGEM”*****

Onde lê-se ***“BRAÇO COM 2M, INCLUSIVE FERRAGEM”***, leia-se ***“BRAÇO COM 3M, INCLUSIVE FERRAGEM”***.

2. ***“Ainda relacionado com os Braços para Luminárias, nas especificações técnicas são mencionados diâmetros de 48mm e 60mm e comprimentos de 2m, 3m e 4m (ver imagem 1.3), porém, com exceção dos comprimentos 2m e 3m, tais medidas não estão explicitas em planilha orçamentária e/ou composição de preços.”***

Deverão ser considerados apenas os itens descritos na planilha orçamentária. O diâmetro dos braços deverá ser de acordo com a luminária que será fornecida pela contratada.

3. ***“É necessário incluir em composição as referidas placas de identificação e caso as mesmas se apliquem também as luminárias incluir nas suas respectivas composições.”***



Todos os gastos referente a identificação estão incluso no preço dos mesmo.

4. “Favor especificar exatamente de qual ponto até qual ponto ocorrerá a troca do cabo”

Deverão ser substituídos os cabos que interligam a luminária ao poste, estando a quantidade de cabo especificada na composição das luminárias.

5. As quantidades divergentes indicam que haverá trocas de luminária sem a necessidade de troca dos braços metálicos, confirma?

Sim.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente e permanecemos à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

A COMISSÃO:



EDSON LUIS LOPES ANDRADE
Membro da Comissão Permanente de Licitação