



LEGENDA

- HIDRANTE INTERNO ABRIGO DE 60x90x17cm COM REGISTRO GLOBO (HIDRANTE) DE 45° #38mm, UNICES STORZ DE #38mm, MANGUEIRA SINTEX = L DE #38mm REVESTIDA INTERIORMENTE DE BORRACHA COM DQS LANCES DE 15,00m, ESGUICHO BACONETA COM REQUINTE DE #15mm.
- TUBULAÇÃO DE INCENDIO PELA PAREDE QUE SOBE
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC (PÓ 06kg - 3A:20B:C)
- BLOCO AUTÔNOMO COM AUTONOMIA DE 04 HORAS LIGADO EM BATERIAS
- HASTE DE TERRA COPPERWELD #5/8" x 2,40m EM CAIXA DE INSPEÇÃO
- HIDRANTE DE RECALQUE - CAIXA DE 60x40x50cm COM TAMPA METÁLICA, CURVA MACHO-FÊMEA DE 45° #63mm DE AÇO GALVANIZADO, REGISTRO GLOBO (HIDRANTE) DE 45° # 63mm, UNICES STORZ #63mm.
- DISPOSITIVO DE ALARME, SIRENE E DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO MANUAL DO TIPO QUEBRE O VIDRO. A SIRENE SERÁ INSTALADA A 2,20m DO PISO E O ACIONADOR A 1,20M DO PISO. AMBOS MONTADOS EM CX PVC 4"x4".
- CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME
- DETECTOR DE FUMAÇA, DO TIPO ÓPTICO, INSTALADO SOB O FORRO/L.A.E.
- L = LAÇO Y = NÚMERO DO LAÇO
- TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIÂMETRO NOMINAL DE #2 1/2"
- CABO COBRE NU PARA ATERRAMENTO DO SPDA, COM BITOLA DE 35mm² OU 50mm²
- EIETRODUITO #1" P/ SISTEMA DE ALARME/DETECÇÃO DE INCÊNDIO

A & V PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO: **PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO HOSPITAL DR ESTEVAM**

INTERESSADO: **PREFEITURA DE SOBRAL** AUTOR: **AUGUSTO AZEVEDO FILHO**

ENDEREÇO: _____ ART: **CE2022116217**

MUNICÍPIO: **SOBRAL-CE**

DESENHO DA PRANCHA: **PLANTA BAIXA TÉRREO** ESCALA: **1/50**

LEGENDA: _____ SEM _____

DATA: **JULHO/2022** REVISÃO: **00** ARQUIVO: **INC 04/07**

AUTENTICAÇÃO DO CBMCE

PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA 1/50