



PLANTA BAIXA SUPERIOR 02
ESCALA 1/50

LEGENDA

- HIDRANTE INTERNO ABRIGADO DE 60x90x17cm COM REGISTRO GLOBO (HIDRANTE) DE 45° #38mm, UNICOES STORZ DE #38mm, MANGUEIRA SINTEX - L DE #38mm REVESTIDA INTERAMENTE DE BORRACHA COM DOIS LANCES DE 15,00m, ESGUICHO BACONETA COM REQUINTE DE #13mm.
- TUBULACAO DE INCENDIO PELA PAREDE QUE SOBE
- EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC (PÓ 06kg - 3A:20B:C)
- BLOCO AUTONOMO COM AUTONOMIA DE 04 HORAS LIGADO EM BATERIAS
- HASTE DE TERRA COPPERWELD #5/8" x 2,40m EM CAIXA DE INSPECAO
- HIDRANTE DE RECALQUE - CAIXA DE 60x40x50cm COM TAMPA METALICA, CURVA MACHO-FEMEA DE 45° #63mm DE ACO GALVANIZADO, REGISTRO GLOBO (HIDRANTE) DE 45° # 63mm, UNICOES STORZ #63mm.
- DISPOSITIVO DE ALARME, SIRENE E DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO MANUAL DO TIPO QUEBRE O VIDRO. A SIRENE SERÁ INSTALADA A 2,20m DO PISO E O ACIONADOR A 1,20M DO PISO. AMBOS MONTADOS EM CX PVC 4"x4".
- CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME
- DETECTOR DE FUMAÇA, DO TIPO OPTICO, INSTALADO SOB O FORRO/LAJE
- L = LAÇO Y = NUMERO DO LAÇO
- TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIÁMETRO NOMINAL DE #2 1/2"
- CABO COBRE NU PARA ATERRAMENTO DO SPDA, COM BITOLA DE 35mm² OU 50mm²
- EIETRODUITO #1" P/ SISTEMA DE ALARME/DETECCAO DE INCENDIO

A & V PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO: **PROJETO SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PÂNICO HOSPITAL DR ESTEVAM**

INTERESSADO: **PREFEITURA DE SOBRAL** AUTOR: **AUGUSTO AZEVEDO FILHO**

ENDEREÇO: _____ ART: **CE2022116217**

MUNICIPIO: **SOBRAL-CE**

DESENHOS DA PRANCHA	ESCALA
PLANTA BAIXA SUPERIOR 02	1/50
LEGENDA	SEM

DATA: **JULHO/2022** REVISÃO: **00** ARQUIVO: **INC 02/07**

AUTENTICAÇÃO DO CBMCE

ESCALA DE EXECUÇÃO: 10:1
 01 - 1/50
 02 - 1/50
 03 - 1/50
 04 - 1/50
 05 - 1/50
 06 - 1/50
 07 - 1/50
 08 - 1/50
 09 - 1/50
 10 - 1/50
 11 - 1/50
 12 - 1/50