



LEGENDA	
F L O C	FLOCULADOR
D C	DECANTADOR
F F L	FILTRO DE FLUXO DESCENDENTE
D A L L	DECANTADOR DE ÁGUA DE LAVAGEM
R A P	RESERVATÓRIO APOIADO
L S	LEITO DE SECAGEM
T A R	TANQUE DE ÁGUAS RECUPERADAS
E E	ESTÇÃO ELEVADORA
S P R	SOPRADORES

RELAÇÃO DE MATERIAIS			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	DIAM. mm
SUCCÇÃO			
01	BOMBA SUBMERSÍVEL - Pot=45kw Hmax=16,2m Q=150/Ls Rot=1,250rpm	2	-
02	TUBO PP FF L=3,80m	3	100
03	CAF PP FLANGEA	3	100
04	TUBO PP FF L=1,17m	3	100
05	REGISTRO DE GAVETA C/ VOLANTE C/ CAIXA METALICA PP FF	4	-
06	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL PP FF	3	100
07	TE PP FLANGEA	3	100
08	TUBO PP FF L=0,82m	2	100
09	CAF PP FLANGEA	1	100
10	CAF PP FLANGEA	1	150
11	TUBO PP FF L=3,36m	1	150

REV.	NATUREZA DA REVISÃO	ORIGEM	DATA	REVISÃO	VISTO	DATA	APROVAÇÃO
04							
03							
02							
01							
00	IMPRESSÃO						

SANECONTROLLER - ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/S LTDA
 ENDEREÇO: RUA NUNES VALENTE, 674 - MEIRELES - FORTALEZA - CE - CEP: 82.020-70 - FONE/FAX: (85) 381-5664
 E-MAIL: saneccontroller@ig.com.br - CNPJ: 13.879.891/0001-01 - CREA/AT: 48.411

SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ETA - DOM EXPEDITO FOLHA

OBJETO: ESTACIÓN DE TRATAMENTO DE ÁGUA
 TANQUE DE ÁGUAS RECUPERADAS - PLANTA BAIXA, CORTES,
 DETALHES E RELAÇÃO DE MATERIAIS 13/15

DATA: JUNHO/2010 ESCALA: 1/50 DESENHO: JOSMAR ROTE:

PROIBIDA A REPRODUÇÃO, A UTILIZAÇÃO OU A ALTERAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTEÚDO DESTA FOLHA SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO DE CONTINUIDADE ESTANDO SUJEITOS AS PENAS PREVISTAS EM LEI.