



QUADRO	CIRC.	Descrição	POTÊNCIA (W)			FIÇÃO (mm)	DISJ. (A)
			TOTAL	A	B		
Q	1	Ilum. Interna (Casa Sopradores)	402	402,0	600,0	1x1,5/2,5/12,5	1X10
	2	T.U.G. (Casa Sopradores)	600		245,0	1x2,5/2,5/12,5	1X10
	3	Ilum. Interna (Casa do Operador)	245		245,0	1x2,5/2,5/12,5	1X10
	4	T.U.G. (Casa do Operador)	800	800,0	1686,7	3x2,5/2,5/12,5	3X16
	5	Iluminação Externa	1717	1686,7	1717,0	1x4/4/14	1X16
L	1	Reserva	1925		1925,0	1x4/4/14	1X16
	2	Reserva	500		500,0		1X10
QGBT	2	COM SOPRAD. 250V (2A+1R)	3680	1226,7	1226,7	3x3,35/3,35	3X30
	3	COM COMPRES. 240V/3CV	736	245,3	245,3	3x2,5/2,5/12,5	3X10
	4	REOVAS DOSADORAS	116	116,0		1x2,5/2,5/12,5	1X10
	5	COM ELEVAT. 15CV(2A+1R)	11040	3680,0	3680,0	3x16/16/16	3X32
	6	Reserva	1000	1000,0	1000,0		3X10
7	ALIMENTADOR	61881	20176,67	20675,67	21028,67	3x50/50	3X100

D4							
D3							
D2							
D1							
D0	IMPRESSÃO						
REV.	NATUREZA DA REVISÃO	ORIGEM	DATA	REVISÃO	VISTO	DATA	APROVAÇÃO

**SANEBRÁS - PROJETOS, CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**  
 ENDEREÇO: RUA DOS COMPADRES, 801- MANGABEIRA - EUSEBIO-CE - FONE/FAX: (85)3261-5664 CREA N° 23.156  
 E-MAIL: sanebras.eng@gmail.com - COC: 23.726.367/0001-02 - CGF:06.916.526-9

**Prefeitura de Sobral** **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL**  
**SEBRÁS-SECRETARIA DE OBRAS**

PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BARRIO JOSÉ EUCLIDES

ASSUNTO: **ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 1 E ETE**  
**DIAGRAMA ELÉTRICO, QUADRO DE CARGAS E DETALHES**

DATA: **MARÇO / 2018** ESCALA: **INDICADAS** DESENHO: **GILCÉLIO MOREIRA** VISTO:

PROIBIDA A REPRODUÇÃO, A UTILIZAÇÃO OU A ALTERAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTEÚDO DESTA PRANCHA SEM A AUTORIZAÇÃO DOS CONTRATANTES ESTANDO SUJEITOS AS PENAS PREVISTAS EM LEI.

PRANCHA  
**04/05**