

DETALHE ESGOTO - 03

ESC: 1:25



DETALHE ESGOTO - 01

ESC: 1:25



DETALHE ESGOTO - 02

ESC: 1:25



DETALHE ESGOTO - 04

ESC: 1:25



DETALHE ESGOTO - 05

ESC: 1:25



DETALHE ESGOTO - 06

ESC: 1:25



DETALHE ESGOTO - 09

ESC: 1:25



DETALHE ESGOTO - 08

ESC: 1:25



DETALHE ESGOTO - 07

ESC: 1:25

LEGENDA / ESPECIFICAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO
ø150	TUBO PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO, SÉRIE N, C/PONTA BOLSA E VIROLA, P/ESGOTO E/OU ÁGUAS PLUVAIS, PRIMÁRIO DIÂMETRO 150mm, FABRICAÇÃO TIGRE, FORTLEV OU TUPY.
ø100	TUBO PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO, SÉRIE N, C/PONTA BOLSA E VIROLA, P/ESGOTO E/OU ÁGUAS PLUVAIS, PRIMÁRIO DIÂMETRO 100mm, FABRICAÇÃO TIGRE, FORTLEV OU TUPY.
ø75	TUBO PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO, SÉRIE N, C/PONTA BOLSA E VIROLA, P/ESGOTO E/OU ÁGUAS PLUVAIS, PRIMÁRIO DIÂMETRO 75mm, FABRICAÇÃO TIGRE, FORTLEV OU TUPY.
ø50	TUBO PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO, SÉRIE N, C/PONTA BOLSA E VIROLA, P/ESGOTO PRIMÁRIO DIÂMETRO 50mm, FABRICAÇÃO TIGRE, FORTLEV OU TUPY.
ø40	TUBO PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO, SÉRIE N, C/PONTA BOLSA E VIROLA, P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂMETRO 40mm, FABRICAÇÃO TIGRE, FORTLEV OU TUPY.
ø75	TUBO PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO, SÉRIE N, C/PONTA BOLSA E VIROLA, P/VENTILAÇÃO SECUNDÁRIA DIÂMETRO 75mm, FABRICAÇÃO TIGRE, FORTLEV OU TUPY.
ø50	TUBO PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO, SÉRIE N, C/PONTA BOLSA E VIROLA, P/VENTILAÇÃO SECUNDÁRIA DIÂMETRO 50mm, FABRICAÇÃO TIGRE, FORTLEV OU TUPY.
—//—	REDE P/ESGOTO SECUNDÁRIO P/LAVATÓRIO, 1"x1/2" E PIA 1"X1/2" REMOVÍVEL, REGULÁVEL, FAB. DECA /HARRAM OU CELITE.
⊕	CAIXA SIFONADA EM PVC, DIMENSÃO 150mmx150mmx50mm, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX, C/SAÍDA DE ø100mm P/ INTERLIGAR AO RESTO (CX) SHOWER EM LATÃO, FABRICAÇÃO TIGRE FORTLEV OU EQUIVALENTE.
CS	CAIXA SIFONADA EM PVC, C/PORTA GRELHA E GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX, COM FECHO REGULÁVEL, DIMENSÕES DIMENSÃO 150mmx150mmx50mm REFORÇADA, FABRICAÇÃO TIGRE, FORTLEV OU EQUIVALENTE.
CS	CAIXA SIFONADA EM PVC, C/PORTA GRELHA E GRELHA CEGA QUADRADA EM AÇO INOX, COM FECHO REGULÁVEL, DIMENSÃO 150mmx150mmx75mm, REFORÇADA, FABRICAÇÃO TIGRE, FORTLEV OU EQUIVALENTE.
CV	INDICAÇÃO DE COLUNA DE VENTILAÇÃO
AP	INDICAÇÃO DE COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO SUBINDO.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1 – PARA AS ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇA E FERRAGENS, VER PROJETO ARQUITETÔNICO.

PROPRIETÁRIO

PROJ.– ENGª LUCIAS VIDAS CREA 21182-D/CE

CÁLCULO

CONSTRUÇÃO

PADO

REVISÃO Nº	HISTÓRICO	DATA

UPA SOBRAL

ASSUNTO/Nº PRANCHA: HIDROSANITARIO 12/13

CONTEÚDO DA PRANCHA: DETALHES SANITÁRIOS

ESCALA: 1:25

DATA: MAIO/2009

DESENHO: MALBA FELIS

ARQUIVAMENTO: 12-UPA-SOBRA-427SOB-05-03-DETS-1211.dwg

ARQUITETURA INSTALAÇÕES
PROJETOS & CONSULTORIA S/C LTDA

RESP. TÉCNICO: ENGª LUCIAS VIDAS – CREA 21182-D/CE